Вебинар

Пожарная безопасность в организации, пожарный надзор 2026 – актуальное в КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС.

КОМПАС ЛИДЕРА

8 (812) 320-44-22 info@compaslidera.ru compaslidera.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- ✓ Обновленные нормы и правила пожарной безопасности – правовая основа действующего законодательства;
- ✓ Новый порядок проведения проверок;
- ✓ Новый порядок обучения правилам и нормам пожарной безопасности в организациях, изменения сентября 2025;
- ✓ Чек-листы при плановых проверках от ведомства
- ✓ Как подготовиться к проверке от ГосПожНадзора вместе с КонсультантПлюс?
- ✓ Поправки 2025/2026 - на что обратить внимание и как следить за изменениями в КонсультантПлюс?

КОМПАС ЛИДЕРА

Точный перечень мер пожарной безопасности зависит в первую очередь от особенностей объекта, а также сферы деятельности вашей организации. В любой организации необходимо проконтролировать:

- ✓ соблюдение мер по безопасной эвакуации людей при пожаре:

- разработаны ли планы эвакуации при пожаре;
- соблюдаются ли требования к эвакуационным выходам и эвакуационным путям;

- ✓ наличие знаков пожарной безопасности;
- ✓ наличие, состояние и места размещения первичных средств пожаротушения (в том числе огнетушителей, пожарных кранов, шкафов и щитов);

КОМПАС ЛИДЕРА

- ✓ соблюдены ли требования к пожарной технике (пожарной сигнализации, системам автоматического пожаротушения);
- ✓ как организованы обучение и проверка действий персонала:

- проводятся ли противопожарные инструктажи;
- организовывается ли дополнительное профобразование в области пожарной безопасности;
- устраиваются ли противопожарные тренировки;

- ✓ соблюдение требований к имеющимся у вас пожарным лестницам, противопожарным дверям, проездам, пожарным гидрантам, наружному пожарному водопроводу.

Рекомендуем ознакомиться с **Готовым решением КонсультантПлюс «Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации)».**

КОМПАС ЛИДЕРА

Система правил сложна, многообразна, и собственникам, владельцам, руководителям, арендаторам не всегда понятно, проведение каких именно мероприятий требует от них закон.

Чтобы снять все сомнения, упорядочить и привести в систему всю актуальную информацию, приведем **перечень нормативных актов**, которые на данный момент регламентируют сферу вопросов соблюдения пожарной безопасности. Их содержанием следует руководствоваться и при организации системы обеспечения пожарной безопасности, и при возможных спорах с представителями контролирующих структур.

КОМПАС ЛИДЕРА

Главный документ, который определяет требования противопожарного режима — это **Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»** в актуальной редакции от 25 апреля 2026 года.

Он регулирует правовые отношения в этой сфере, возникающие между юридическими лицами, гражданами, государственными и региональными представителями власти. Остальные законодательные акты, действующие на территории нашей страны, соответствуют требованиями данного Федерального закона.

Весной этого года в новой редакции ввели понятия «охраняемые законом ценности в области пожарной безопасности», «угроза причинения вреда (ущерба) имуществу и (или) окружающей среде в области пожарной безопасности», «непосредственная угроза причинения вреда (ущерба) имуществу и (или) окружающей среде в области пожарной безопасности», «угроза причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан в области пожарной безопасности». Уточняется понятие «зона пожара».

Были скорректированы положения о праве ведомственной пожарной охраны приостановить работу организации или эксплуатацию объекта, а также о приостановлении деятельности организаций в случае тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В случае, если при оценке соответствия здания или сооружения выявлены несоответствие здания, сооружения, технологических установок, оборудования, агрегатов требованиям пожарной безопасности или неисправность средств обеспечения пожарной безопасности, которые создают указанные выше угрозы, лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано принять меры, направленные на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности указанных зданий, сооружений, технологических установок, оборудования, агрегатов или устранение неисправностей средств обеспечения пожарной безопасности.

КОМПАС ЛИДЕРА

Должностные лица уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного надзора наделены правом обращаться в суд с требованиями:

- ✓ о запрете эксплуатации зданий, помещений, сооружений, которыми организации(граждане) владеют(пользуются) при наличии информации о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан в области пожарной безопасности;
- ✓ о принудительном исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в случае неоднократного (2 и более раза) неисполнения требований пожарной безопасности, содержащихся в ранее выданных предписаниях.

Федеральный закон от 25.04.2026 N 110-ФЗ.

Напомним, что в прошлом году изменились требования к обучению ответственных за пожарную безопасность с 01 марта 2025 года.

Если есть повышение квалификации по Приказу МЧС 645, но нет повышения квалификации по Приказу МЧС 806, тогда с 01 марта 2025 года ответственный не может исполнять трудовую функцию ответственного за пожарную безопасность объекта пока не пройдет повышение квалификации по Приказу МЧС 806.

Если есть повышение квалификации по Приказу МЧС 806, но нет диплома по «пожарной безопасности», то вступает в силу новое требование к ответственным по **ст. 37 69-ФЗ**.

Специалисту нужно пройти и получить диплом о профессиональной переподготовке по типовой программе, утвержденной Приказом МЧС от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности». Только после этого специалист может быть назначен ответственным.

Таким образом, специалисты в области пожарной безопасности, независимо от их должностей, обязаны соответствовать установленным квалификационным справочникам и профессиональным стандартам. Квалификационные требования к ответственным лицам указаны в профессиональном стандарте «Специалист по пожарной профилактике», утвержденном **приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н.**

С 01 сентября 2025 года абсолютно все ответственные за пожарную безопасность должны иметь квалификацию по «пожарной безопасности».

Таким образом, все ответственные за пожарную безопасность должны пройти профессиональную переподготовку по Приказу МЧС 1120.

Если сотрудник ранее прошел повышение квалификации по Приказу МЧС 645 и Приказу МЧС 806? С сентября вашим сотрудникам для выполнения трудовых функций ответственных за пожарную безопасность, нужно получить диплом по профессиональной переподготовке.

Если сотрудник только проводит противопожарные инструктажи, но не отвечает за пожарную безопасность в организации, нужно ли в таком случае получать диплом «Специалиста пожарной профилактики» для проведения инструктажей? Ему нужно пройти профпереподготовку или вы можете для проведения инструктажей заключить договор ГПХ со специалистом, соответствующим квалификационным требованиям.

Если у сотрудника нет высшего или среднего профессионального образования в этой сфере? Значит от не может быть ответственным за пожарную безопасность. Вам нужно найти другого специалиста, соответствующего квалификационным требованиям.

О требованиях к обучению – далее.

Что касается практического воплощения решений по защите от пожара, то эту сторону регулирует **Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** с последними изменениями, внесенными 31 июля 2025 года. В нем содержатся правила, которые необходимо соблюдать при проектировании, строительстве, капремонте объектов, при разработке технической документации на них.

Власти субъектов федерации утверждают собственные нормативные акты, но только при условии, что они не идут вразрез с требованиями закона №69-ФЗ.

В нашем регионе это:

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005 N 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»;

Областной закон Ленинградской области от 25.12.2006 N 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области».

Одним из важнейших практических НПА в сфере противопожарной безопасности является **Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 01.09.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».**

Они устанавливают основные и обязательные требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Обращаем внимание, что срок действия документа ограничен 1 января 2027 года.

Обратите внимание на поиск информации в системе КонсультантПлюс:



Контроль изменений в системе КонсультантПлюс:



РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Обращаем ваше внимание на новые информационные банки в составе КонсультантПлюс, которые дают огромное количество разъяснений по изменениям в сфере проверок и обеспечения пожарной безопасности.

СС Изменения в проверках органами власти --- содержит несколько специализированных обзоров:

- ✓ Последние изменения **«Обеспечение пожарной безопасности»**
- ✓ Последние изменения **«Проверки государственного пожарного надзора»**
- ✓ Последние изменения **«Обеспечение пожарной безопасности офисных и складских помещений»**
- ✓ Последние изменения **«Ответственность за нарушение правил и требований пожарной безопасности»**

КОМПАС ЛИДЕРА

РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС



КОМПАС ЛИДЕРА

С 1 сентября 2025 года обновлены ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА.

Прошлой осенью заработали уточненные требования к отдельным строительным процессам, противопожарным средствам, к использованию горючих материалов. В сфере торговли ввели ряд запретов.

Строительные работы.

Электропроводку разрешили укладывать по горючему основанию, но только со средствами допзащиты из негорючих материалов (трубы, изоляторы, подложки).

В производственных и складских помещениях зданий I – IV степени огнестойкости хозсубъектам можно обустраивать для рабочих мест встроенные помещения (антресоли и др.) с ограждающими конструкциями, которые выполнены из материалов группы горючести Г1.

В отношении кровли и гидроизоляции отменили требование использовать лишь негорючее основание при наплавлении рулонных битумсодержащих материалов с помощью открытого огня.

Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строящимся (реконструируемым) объектам защиты нужно ограждать противопожарными перегородками 1-го типа или противопожарными стенами 2-го типа. Ранее это делали негорючими дымонепроницаемыми перегородками.

Эксплуатация систем пожарной безопасности.

Противопожарные системы разрешили переводить с автоматического пуска на ручной и отключать выделенные линии (зоны) защиты в случае, когда строительные (отделочные) работы проводятся в отдельных помещениях.

В журнал эксплуатации таких систем не нужно вносить записи об очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.

При монтаже и эксплуатации средств пожарной безопасности и тушения требуется соблюдать только проектные решения. Нормы о применении специальных техусловий исключили.

Определили, какие системы, эксплуатируемые сверх срока службы или при отсутствии сведений от изготовителя о возможности использовать их дальше, нуждаются в ежегодных испытаниях. К ним отнесли системы пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, техсредства противодымной вентиляции и автоматические установки пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения.

Дополнительно оснащать огнетушителями теперь надо не здания и сооружения производственного назначения свыше 500 кв. м, а помещения с такими параметрами.

Из комплектации передвижного пожарного щита исключили ведро, емкость для хранения воды объемом 0,02 куб. м, ручной насос и рукав Ду 18 - 20 длиной 5 м.

Появилась возможность использовать подставки для огнетушителей из горючих материалов. Они не должны падать или опрокидываться.

Размер покрывала для изоляции очага пожара класса В стал не менее чем 2 на 1,5 м.

Запретили закрывать планы эвакуации и ухудшать их видимость.

Горючие материалы.

Негорючие материалы в горючей упаковке не требуется хранить по правилам, которые применяются к горючим материалам на открытой площадке. Речь идет о размерах секций или штабелей (не более 300 кв. м) и противопожарном расстоянии между ними (не менее 8 м).

Разместить горючие материалы в лифтовых холлах и курить в местах, где погружают и разгружают пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества, больше не получится.

Объекты торговли.

Горючую упаковку запрещено хранить в помещениях, где торгуют легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

В нестационарных торговых объектах в подземных уличных переходах нельзя:

- ✓ продавать и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, аэрозольные товары, пиротехнику, иные огнеопасные материалы;
- ✓ хранить товар сверх суточной потребности, упаковочный материал, торговый инвентарь и тару.

Постановление Правительства РФ от 03.02.2025 N 90.

Часто возникают споры об ответственности за техническое обслуживание инженерных систем и оборудования. Правила уточняют, что обслуживание наружного водоснабжения руководитель организации обеспечивает только если этот вопрос находится в его зоне эксплуатационной ответственности (п. 48 Правил).

При оформлении договора аренды стоит помнить, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Важно правильно и подробно описать в договоре аренды все аспекты, обозначить зону ответственности каждой из сторон — это поможет организовать систему пожарной безопасности объекта на высоком уровне.

Одним из заметных новшеств последних лет стало внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок, в частности и проверок МЧС!

Риск-ориентированный подход заключается в отнесении объекта к одной из категорий риска в соответствии с Правилами, утвержденными **Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806.**

Эти категории утверждаются в соответствии с п.20 **Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» – критериями.**

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в зависимости от присвоенной категории риска **со следующей периодичностью**:

- ✓ для категории чрезвычайно высокого риска - выездная проверка один раз в год;
- ✓ для категории высокого риска - выездная проверка один раз в 2 года;
- ✓ для категории значительного риска - выездная проверка один раз в 3 года;
- ✓ для категории среднего риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще чем один раз в 5 лет;
- ✓ для категории умеренного риска - инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще чем один раз в 6 лет.

Узнать, к какой категории отнесен ваш объект, вы можете:

- ✓ на сайте МЧС России и его территориальных органов;

- ✓ обратившись в орган пожарного надзора с запросом. В этом случае в течение 15 рабочих дней вам должны направить не только информацию о категории риска, но и сведения, которые были использованы при отнесении объекта к этой категории (п. 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806);

- ✓ воспользовавшись онлайн-калькулятором категории риска на сайте МЧС России (Информация МЧС России).

До 2030 года большая часть бизнеса освобождена от проведения плановых проверок.

Предусмотрена возможность проведения плановых проверок до 2030 года только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности.

Также до 2030 года:

- ✓ продлена возможность проведения вместо плановых мероприятий профилактических визитов в отношении государственных и муниципальных образовательных учреждений - школ, детских садов (в случае отнесения их к категории чрезвычайно высокого или высокого риска);

- ✓ установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений Президента РФ или Правительства РФ;
- ✓ право направления обращений контролируемых лиц по вопросу консультирования и проведения профилактического визита обеспечивается с использованием единого портала госуслуг (такое обращение подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации).

На контрольные (надзорные) органы, осуществляющие виды контроля возложена обязанность вести перечень объектов контроля на сайте реестра видов контроля и публиковать их на своем официальном сайте.

В органах ГПН по-новому ведут учет объектов надзора.

Обязательный учет объектов надзора осуществляется посредством сбора сведений об объектах и их включения в автоматизированную аналитическую систему поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России.

Автоматизированная аналитическая система поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России (ААС КНД) создана, чтобы автоматизировать и усилить контрольно-надзорную деятельность в сфере пожарной безопасности (а также в смежных областях — гражданской обороне и защите от ЧС).

Её ключевые задачи:

- ✓ Оценивать текущее состояние пожарной безопасности на объектах.
- ✓ Формировать реестр нарушений требований пожарной безопасности.
- ✓ Проводить аналитическую обработку данных и автоматически генерировать отчёты.
- ✓ Поддерживать принятие решений — помогать анализировать риски, оценивать эффективность профилактических мер.
- ✓ Повышать информированность руководителей и сотрудников МЧС о ситуации в сфере противопожарной защиты.
- ✓ Автоматизировать рутину: планировть проверки, оформлять их результаты, контролировать устранение нарушений.

Органы ГПН ежегодно к 15 августа обеспечивают актуализацию сведений об объектах надзора и их закрепление за соответствующими должностными лицами по территориальному либо функциональному признаку.



Как подготовиться к проверке вместе с КонсультантПлюс?

Как можно узнать о проведении плановой проверки? Чтобы узнать, будут ли проверять вашу организацию в текущем году, ознакомьтесь с ежегодным планом проведения проверок на сайтах:

- ✓ Единого реестра проверок (Единого реестра контрольно-надзорных мероприятий) (https://proverki.gov.ru/);
- ✓ Главного управления МЧС России по субъекту РФ.

Подробную рекомендацию по подготовке компании к прохождению проверки, а также последние актуальные изменения НПА рекомендуем изучать в КонсультантПлюс



Как МЧС России контролирует соблюдение организациями требований пожарной безопасности

В рамках госнадзора за соблюдением требований пожарной безопасности проводят:

- профилактические мероприятия, например профилактический визит. Они являются приоритетными;
- контрольные (надзорные) мероприятия, в частности выездную проверку.

Предписание об устранении нарушений могут выдать только по результатам контрольных (надзорных) мероприятий и обязательного профилактического визита. За его неисполнение грозит административное наказание. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявят признаки преступления или административного правонарушения, примут меры по привлечению вас к ответственности.

На ряде объектов предусмотрено осуществление федерального государственного пожарного надзора в режиме постоянного государственного контроля (надзора). В данном материале порядок его проведения не рассматривается.

Оглавление:

1. Как проводятся профилактические мероприятия в рамках пожарного надзора
2. Как проводятся контрольные (надзорные) мероприятия в рамках пожарного надзора
3. Как подготовиться к проверке пожарной безопасности

Что проверяют при плановой проверке пожарной безопасности?

Во время плановой проверки у вас проверят документы и проведут мероприятия, чтобы оценить, соответствует ли объект требованиям пожарной безопасности.

Если вы ранее заказывали аудит пожарной безопасности, то проверка будет проводиться с рядом особенностей. В данном случае будут проверять соответствие данных (фактических и указанных в отчете о независимой оценке пожарного риска), а также самого отчета установленным правилам.

Какие документы потребуются при проверке пожарной безопасности:

Проверяющие могут потребовать следующие документы :

- ✓ учредительные документы организации. Таким документом является устав (п. п. 1, 2 ст. 52 ГК РФ);
- ✓ правоустанавливающие документы на объект (здание, сооружение и т.д.) или земельный участок. Это документы, которые подтверждают ваши права них. Это может быть договор купли-продажи, аренды, лизинга;
- ✓ декларацию пожарной безопасности;

КОМПАС ЛИДЕРА

- ✓ распорядительные документы организации, например: инструкцию о мерах пожарной безопасности; приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; должностные инструкции;
- ✓ договоры на выполнение работ, по которым требуется лицензия (например, установка пожарной сигнализации), и лицензия организации (ИП), которая их выполняла;
- ✓ техническую документацию: документы по энергоснабжению, водоснабжению, установке систем предотвращения и защиты от пожара;
- ✓ сертификаты (декларацию) соответствия на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию.

КОМПАС ЛИДЕРА

Более детальные и подробные разъяснения по вопросам проведения проверок (как плановых, так и внеплановых), подробный алгоритм их проведения, образцы документов, необходимых к предъявлению при проверках, шаблоны заполненных образцов документов предоставляют различные инструменты в СПС КонсультантПлюс:

- ✓ **ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ** (воспользуйтесь поиском в Карточке через поле ВИД ДОКУМЕНТА)
- ✓ **ПУТЕВОДИТЕЛЬ** по госуслугам для юрлиц (Пожарная безопасность)
- ✓ **ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР** --- запрос «проверка пожарной безопасности»

КОМПАС ЛИДЕРА

Путеводитель. Пожарная безопасность (КонсультантПлюс, 2026)

Рубрикатор со ссылккми на Готовые решения

Пожарная безопасность

1. Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации)

1.1. Какие мероприятия обеспечат пожарную безопасность в организации

1.2. Какие документы подтверждают соблюдение требований пожарной безопасности

2. Как МЧС России контролирует соблюдение организациями требований пожарной безопасности

2.1. Как проводятся профилактические мероприятия в рамках пожарного надзора

2.2. Как проводятся контрольные (надзорные) мероприятия в рамках пожарного надзора

2.3. Как подготовиться к проверке пожарной безопасности

3. Как составить инструкцию о мерах пожарной безопасности

3.1. Для каких объектов нужно составить инструкцию

3.2. Что включить в текст инструкции

3.3. Кто должен утвердить инструкцию

4. Как составить декларацию пожарной безопасности

4.1. Кто и по каким объектам должен подавать декларацию

КОМПАС ЛИДЕРА

Одним из важнейших изменений прошедшего сентября является новый порядок обучения нормам и правилам пожарной безопасности!

С сентября 2025 года утрачивает силу **Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806** и на смену ему вступил в силу новый документ - **Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120.**



Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность...

Документ утрачивает силу с 1 сентября 2025 года в связи с изданием Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120, утвердившего новое регулирование. См. Справку

Свернуть

Зарегистрировано в Минюсте России 25 ноября 2021 г. N 65974

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2021 г. N 806

Что изменилось в порядке обучения по пожарной безопасности?

Требования к проведению противопожарного инструктажа распространят на физлиц (в т.ч. ИП) - правообладателей объектов защиты. Ранее правила касались только юрлиц.

В порядок, который регламентирует обучение мерам пожарной безопасности, необходимо включать больше положений, например:

- ✓ о противопожарной подготовке работников подрядных организаций, практикантов, стажеров, сотрудников охраны, командированных лиц;
- ✓ об электронном и дистанционном обучении;
- ✓ о типах противопожарных инструктажей для надомников, дистанционных работников (при их наличии);
- ✓ о видах электронной подписи (в случае использования).

В список тех, с кем проводится вводный инструктаж, вошли стажеры и практиканты.

Уточнили положение о запрете допуска к работе лиц, чьи результаты проверки знаний и умений по итогам инструктажа неудовлетворительные. Соответствующие записи инструктирующему требуется делать в журнале учета и подтверждать подписью.

Для программ противопожарного инструктажа предусмотрены порядки утверждения и внутреннего согласования. При этом согласовывать их с органами пожарного надзора не нужно.

Обучать персонал по программам, подготовленным на основании приказа N 806, нужно при:

- ✓ введении в действие новых НПА и нормативных документов, которые содержат требования пожарной безопасности (применимые для объекта защиты), или внесение в них поправок;
- ✓ изменении факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта (модернизация оборудования, техническое перевооружение и др.).


Быстрый поиск
Все
Законодательство
Административная практика
Судебная практика
Консультации
Формы
обучение по пожарной безопасности
Найти
См. также:
инструктаж по пожарной безопасности
проверка знаний по пожарной безопасности
обучение по пожарной безопасности периодичность
приказ о направлении на обучение по пожарной безопасности
приказ об обучении пожарной безопасности
протокол обучения по пожарной безопасности
Наиболее соответствуют запросу:
1
Готовое решение:
Как обучать работников мерам пожарной безопасности
(КонсультантПлюс, 2026)
2
Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120
"Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2025 N 81324)
3
Информационное письмо МЧС России от 17.04.2025 N ИВ-19-4-710
"По вопросам обучения мерам пожарной безопасности"
(вместе с "Разъяснениями по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с вступлением в силу с 1 сентября 2025 г. приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программа...
4
Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596 (ред. от 25.06.2025)
"Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65408)

РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Постановка документа «на контроль»



Сравнение редакций с пошаговым визуальным обзором изменений



Начиная с 1 июля 2018 года при проведении проверок всех объектов защиты инспекторы ГПН обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Таким образом, предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в эти проверочные листы.

Формы проверочных листов утверждены **Приказом МЧС России от 09.02.2022 N 78** и зависят от типа здания, класса функциональной пожарной опасности и особенностей предъявляемых требований.

В этом (по сравнению с ранее действовавшим) документе существенно расширен сам перечень чек-листов — с **19 до 27** списков контрольных вопросов, и обновлены многие прежние формы.

В новом приказе изменена логика подходов к проверке объектов защиты: различия проведены не столько по классам функциональной пожарной опасности (как это было раньше), сколько по реальным объектам, с которыми сталкиваются должные лица ФГПН на практике ежедневно. Не все объекты защиты можно напрямую классифицировать в соответствии со статьей 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Предмет проверки ограничен вопросами из таких листов. В то же время приказ контрольного органа об утверждении проверочных листов может предусматривать иные правила.

Нужны ли проверочные листы в других случаях, каждый контрольный орган решит сам. Есть исключение, когда списки контрольных вопросов не будут применять: при проверке того, как организация или ИП исправили ранее выявленные нарушения.

На проверочном листе должен быть QR-код, по которому можно получить доступ к сведениям о проверке в едином реестре.

Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844

РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Как искать чек-листы по пожарной безопасности?



РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС



КОМПАС ЛИДЕРА

РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Список листов контрольных вопросов МЧС:



РАБОТА в системе КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Нормы и правила пожарной безопасности:

Справочная информация: "Нормы и правила пожарной безопасности" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! С 1 января 2021 года действует механизм "регуляторной гильотины". По общему правилу в рамках государственного контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, вступивших в силу до 1 января 2020 года, а также в правовых актах исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР. Несоблюдение таких требований не может являться основанием для привлечения к административной ответственности (см. Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ).
Необходимо учитывать, что Правительством РФ определен перечень нормативных правовых актов и их групп, а также отдельных положений, на которые не распространяется механизм "регуляторной гильотины". При этом в отношении некоторых актов и положений установлен ограниченный срок нахождения в перечне (см. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).

1. Общие положения

2. Пожарная безопасность зданий и сооружений

3. Пожарная безопасность на транспорте

Актуальные изменения 2026 – важное.

С 1 марта 2026 года:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2025 № 1523 добавлены поправки в Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и в Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Теперь срок рассмотрения жалоб со дня регистрации в данных Положениях сокращен с 20 до 15 рабочих дней.

Также разрешено проводить выездные проверки, досмотр и опрос с использованием средств видео-конференц-связи и мобильного приложения «Инспектор».

.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Утверждены требования к устройствам регулирования противодымной вентиляции и методы их испытаний на огнестойкость - Требования ГОСТ Р 72475-2025 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Устройства регулирования параметров систем противодымной вентиляции. Метод испытаний на огнестойкость» распространяются на устройства регулирования различного конструктивного исполнения, применяемые в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Внесены изменения в Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596, которым утверждены типовые дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности.

Помимо прочего, отменена программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, хоздеятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, и лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

- ✓ **Приказ МЧС России от 25.06.2025 N 530 действует до 1 марта 2028 г.**
- ✓ **Приказ МЧС России от 25.06.2025 N 530**

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

С 1 марта этого года уточнен порядок представления декларации пожарной безопасности.

Подавать указанную декларацию надо только через единый портал госуслуг. Если от имени собственника объекта защиты или его иного законного владельца выступает физлицо по доверенности, декларацию можно подписать УКЭП или УНЭП. В последнем случае нужно соблюсти определенные требования, в частности необходимо, чтобы сертификат ключа проверки такой подписи был создан и использовался по утвержденным Правительством РФ Правилам (ч. 7 ст. 64 Технического регламента о пожарной безопасности).

Федеральный закон от 31.07.2025 N 304-ФЗ.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

С 1 апреля вступил в силу свод правил СП 549.1311500.2026 «Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности».

Он устанавливает требования пожарной безопасности к зданиям многоквартирных жилых домов секционного типа класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой от 5 до 15 м, возводимым с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Наряду с указанными деревянными конструкциями в зданиях многоквартирных жилых домов допускается применение несущих элементов, выполненных из негорючих материалов (железобетон, металл, кирпич), а также других конструкций, соответствующих требованиям свода правил.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Свод правил предназначен для применения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения объектов защиты.

Определены требования к минимальным противопожарным расстояниям, требования к проходам, проездам и подъездам пожарной техники, требования к конструктивным решениям, направленным на обеспечение огнестойкости и ограничение распространения пожара, требования к объемно-планировочным решениям, требования к устройству эвакуационных путей и выходов и т.д.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

С 1 июня 2026 года обновлен свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

В частности, установлено, что оповещать о пожаре следует одним или комбинацией следующих способов: звуковой, речевой, световой, тактильный.

Слышимость звуковых сигналов оповещения о пожаре в помещениях четко указан. Определен уровень звукового давления сигнала оповещения о пожаре.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Также в числе прочего вводятся требования:

- ✓ к абонентским устройствам экстренной связи, предназначенным для использования маломобильными группами населения;
- ✓ к разборчивости речи при звуковом оповещении о пожаре;
- ✓ к оповещению о пожаре людей с нарушением слуха;
- ✓ к экстренной связи.

Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 133;

Письмо Минпросвещения России от 08.06.2026 N АБ-2160/14).

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Вводится в действие свод правил «Здания высотные. Требования пожарной безопасности» (01.06.2026).

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м и зданий общественного назначения (в т.ч. многофункциональных) высотой более 50 м.

Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 137;
Письмо Минстроя России от 29.04.2026 N 10059-ОГ/08.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Вступает в силу свод правил «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» (01.06.2026)

Данный свод правил распространяется на здания, сооружения, помещения и площадки, предназначенные для стоянки (хранения) автомобилей, микроавтобусов (в том числе электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей), мототранспортных средств и средств индивидуальной мобильности (стоянки автомобилей), и применяется при их проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

При этом свод правил не распространяется на стоянки автомобилей:

- с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
- работающих на сжиженном природном газе;
- перевозящих взрывчатые, ядовитые, инфицирующие и радиоактивные вещества.

Установлены требования к противопожарным расстояниям, пожарным проездам и подъездам, требования к зданиям, сооружениям и пожарным отсекам, требования пожарной безопасности к ограничению распространения пожара, требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

КОМПАС ЛИДЕРА

Актуальные изменения 2026 – важное.

Установлены требования пожарной безопасности к наземным стоянкам автомобилей, к механизированным стоянкам автомобилей, к подземным стоянкам автомобилей, к путям эвакуации и эвакуационным выходам, к системам инженерно-технического обеспечения и противопожарной защиты.

МЧС России разъясняет, что положения свода правил не ужесточают административную ответственность, которая действует для нарушителей пожарной безопасности, и не устанавливают запрета на парковку электромобилей. Ограничения по размещению машино-мест для электромобилей на открытых автостоянках отсутствуют.

Приказ МЧС России от 31.03.2026 N 226;
Информационное письмо МЧС России от 16.06.2026 N АМ-3.

МЧС напомнило, как обеспечивать пожарную безопасность (20.05.2026).

Ведомство обобщило правоприменительную практику за 2025 год. Обозначили, какие правила хозсубъекты не выполняют чаще всего, а также разъяснили отдельные вопросы. Уделили внимание и требованиям в сфере лицензирования работ по пожарной безопасности.

Чтобы избежать типичных нарушений, хозсубъектам надо:

- ✓ обеспечивать ремонт, техобслуживание систем противопожарной защиты (СПЗ);
- ✓ категорировать помещения по пожарной опасности;
- ✓ оснащать противопожарные двери исправными и подходящими по нагрузке доводчиками, устройствами «антипаника»;

КОМПАС ЛИДЕРА

МЧС напомнило, как обеспечивать пожарную безопасность (20.05.2026).

- ✓ хранить на объекте защиты технические документы на СПЗ и акты об их испытаниях;
- ✓ вести журнал эксплуатации СПЗ;
- ✓ не загромождать пути эвакуации;
- ✓ обслуживать внутренний противопожарный водопровод, комплектовать его исправными рукавами, стволами и запорными клапанами.

Ведомство напомнило о нюансах разработки специальных техусловий и стандартов организаций по пожарной безопасности. Указали, как применять методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах и др.

КОМПАС ЛИДЕРА

МЧС напомнило, как обеспечивать пожарную безопасность (20.05.2026).

В части лицензируемых работ МЧС разъяснило:

- ✓ правила периодического подтверждения соответствия;
- ✓ условия приостановки лицензий;
- ✓ порядок уведомления о начале и выполнении работ.

Напомнили, что рассматриваются вопросы об изменении госпошлин за выдачу или уточнение лицензий, а также о внедрении типовых условий контрактов на работы с системами пожарной безопасности.

Доклады с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований (утв. МЧС России 29.04.2026).

КОМПАС ЛИДЕРА

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

КОМПАС ЛИДЕРА

8 (812) 320-44-22 info@compaslidera.ru compaslidera.ru